



MEZŐFÖLDVÍZ

Közf1902-1/2017

TERVEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2017 év 02. hó 16. napján a Mezőföldvíz Kft. hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: Gemenc Bau Tolna Kft. Csöndes Éva tervező

Kovács Gábor üzemvezető Mezőföldvíz Kft. részéről
KÖB-GERZSEI CSILLA ÜZ. VEZ.

Tárgy: Nagydorog, Mező utca, Gábor Áron lakótelep és Vasút utca csapadékvíz elvezetése


A részünkre papír alapon megküldött tervdokumentáció alapján az alábbi megállapításokat tesszük az egyes általunk üzemeltetett víziközműveket szakágankénti bontásban.

A projekt keretében létesítendő, rekonstruálandó csapadék elvezető csatornák, árkok munkálatai víziközműveket ÉRINTENEK, KERESZTEZNEK.

A munkálatokhoz a hozzájárulásunkat megadjuk az alábbiakban felsorolt általános és a lejjebb részletezett kikötések figyelembe vétele és betartása mellett.

A Mezőföldvíz Kft. üzemeltetésében lévő vízi közmű hálózat keresztezését, ill. megközelítését az alábbi feltételekkel engedélyezzük:

- Amennyiben a tervezett közmű üzemelő vízi közmű vezetékét érint, így a tervezés és a kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó jogszabályokat és ágazati szabványokat és technológiai előírásokat.
- A vízi közművek feltárása, a védőcsövek elhelyezése és a föld visszatöltése csak társaságunk szakfelügyelete mellett a beruházó költségére történhet. A kivitelezéshez szükséges szakfelügyeletet a munka megkezdése előtt 14 nappal Társaságunknál meg kell rendelni.
- A vízi közművek 2 m-es körzetében kizárólag kézi földmunkavégzést engedélyezünk.
- Közmű keresztezések során védőcsövek alkalmazása kötelező! A keresztezésekről keresztezési tervet kell készíteni!
- Engedélyünket a tervben a műszaki leírás mellékleteként kell szerepeltetni.
- Jelen tervegyeztetési jegyzőkönyv a kiadástól számított 1 évig érvényes.




Ivóvíz ellátó rendszer:

- H-1 rajzi szelvény: a CS-1-0 jelű földmedrű árok részletes helyszínrajzának átvizsgálása alapján megállapítható, hogy ivóvíz közművet az ezen a szakaszon végrehajtandó rekonstrukció nem érint.
- H-2 rajzi szelvény: CS-1-0 jelű földmedrű árok rendezése során ivóvíz bekötővezetékek érintése, keresztezése állapítható meg, minden az árok melletti ingatlan előtt. Elosztó illetve nyomó vezetéki érintettség nincs, mert ezen a szakaszon mindegyik ivóvíz vezeték az ellentétes oldalon található.
Rendezendő árok 9.17 szelvényében DN100 KMPV nyomóvezetékét KERESZTEZ.
- H-2 rajzi szelvény: CS-1-2 jelű földmedrű árok rendezése során a 0+010,5 - 0+043,4 szelvények között, bizonytalan nyomvonalon DN100 KMPV ivóvíz nyomóvezetékét KERESZTEZ.
- H-3 rajzi szelvény: CS-1-1 jelű földmedrű árok rendezése ivóvíz vezetékét NEM ÉRINT.
- H-4 rajzi szelvény: CS-2-0 jelű meglévő vágás útburkolat kiegészítés DN80 AC elosztóvezetékét PÁRHUZAMOSAN MEGKÖZELÍT a 1009 HRSZ és 905 HRSZ ingatlanok között. A vágás útburkolat kiegészítés ivóvíz bekötő vezetékeket KERESZTEZ és DN1" acél elosztóvezetékét PÁRHUZAMOSAN MEGKÖZELÍT a 1009 HRSZ és 872 HRSZ ingatlanok között.
- H-4 rajzi szelvény: CS-2-1 jelű meglévő vágás útburkolat kiegészítés DN80 AC elosztóvezetékét PÁRHUZAMOSAN MEGKÖZELÍT, ivóvíz bekötővezetékeket KERESZTEZ a 1009 HRSZ és 911 HRSZ ingatlanok között.
- H-4 rajzi szelvény: CS-2-2 jelű vágás útburkolat DN1" acél elosztó vezetékét ÉRINT, KERESZTEZ. A csapadék víz elvezése során az utcában lévő murvás út aszfaltozott burkolatot kap. A munkálatok során az utcában lévő DN1" acél ivóvíz elosztóvezeték és bekötővezetékek KIVÁLTÁSA SZÜKSÉGES, legalább méret azonos KPE elosztó vezetékekre és bekötővezetékekre, hegesztett kötésekkel.

Szennyvíz elvezető rendszer:

- H-1 rajzi szelvény: a CS-1-0 jelű földmedrű árok részletes helyszínrajzának átvizsgálása alapján megállapítható, hogy szennyvíz közművet az ezen a szakaszon végrehajtandó rekonstrukció érint, szennyvíz nyomóvezetékét több helyen megközelít.
- H-2 rajzi szelvény: CS-1-0 jelű földmedrű árok rendezése során szennyvíz házi bekötővezetékek érintése, keresztezése állapítható meg, minden az árok melletti ingatlan előtt. Gerinc vezetéki érintettség nincs, mert ezen a szakaszon a gravitációs szennyvíz vezeték az ellentétes oldalon található.
- H-2 rajzi szelvény: CS-1-2 jelű földmedrű árok rendezése során szennyvíz házi bekötővezetékek érintése, keresztezése állapítható meg, minden az árok melletti ingatlan előtt. Gerinc vezetéki érintettség nincs, mert ezen a szakaszon a gravitációs szennyvíz vezeték az ellentétes oldalon található.



- H-3 rajzi szelvény: CS-1-1 jelű földmedrű árok rendezése során szennyvíz házi bekötő-vezetékek érintése, keresztezése állapítható meg, minden az árok melletti ingatlan előtt. Gerinc vezetéki érintettség, megközelítés és keresztezés van.
- H-4 rajzi szelvény: CS-2-0 jelű meglévő vágás útburkolat kiegészítés gerinc vezetéket és szennyvíz aknákat megközelít.
A vágás útburkolat kiegészítés szennyvíz házi bekötő vezetékeket keresztez.
- H-4 rajzi szelvény: CS-2-1 jelű meglévő vágás útburkolat kiegészítés gerinc vezetéket és szennyvíz aknákat megközelít. A vágás útburkolat kiegészítés szennyvíz házi bekötő vezetékeket keresztez.
- H-4 rajzi szelvény: CS-2-2 jelű vágás útburkolat gerinc vezetéket keresztez és szennyvíz aknákat megközelít. A vágás útburkolat szennyvíz házi bekötő vezetékeket keresztez.

Jelen tervezézetési jegyzőkönyv alapján nem végezhet a Mezőföldvíz Kft.-én kívül más kivitelező semmi nemű munkálatokat az üzemelő vízi közmű hálózatokon (ivóvíz, szennyvíz, csapadécsatorna) vagy azokkal kapcsolatban.

k.m.f.


Tervező


Károly Gyula
Mezőföldvíz Kft

 MEZŐFÖLDVÍZ Kft.
Mezőföldvíz Kft., Kölesdi út 46.
Székhely: Paks, Kölesdi út 46.
Adószám: 11283442-17 4.
Főmérnökség 4.

Mezőföldvíz Kft.

90.



6232 sz. út
16+941,5 km szelv.

Mező utca
901

DN100 kmpvc
nyomó

test

4. út
szelv.

DN80 ac

DN80 ac




MEZŐFÖLDVÍZ


Mezőföldvíz Kft.
Székhely: Paks, Kölesdi út 46.
Adószám: 11283144-2-17
Paksi Főművelőszeg 4.

829/1

CS-1-2 SZELVÉNY NYOMÓ



CS-2-0 SZELVENY RÖVÍT.



CS-2-1 SZELVÉNY IRODÉ.
 CS-2-2 SZELVÉNY IRODÉ.

MEZŐFÖLDVÍZ
 Mezőföldvíz Kft.
 Székhely: Paks, Kötésről út
 Adószám: 11243144-2-17
 Paks Főmérnökség



Helyszíni szolgáltatások igazgatóság
Dél-nyugat-magyarországi szolgáltatási Központ

7621 Pécs Jókai Mór utca 10.
7601 Pf. 256
Tel: 72/519-025 Fax:

2016. DEC 14

1. oldal, összesen: 1 oldal

F.C.

Ügyiratszám: 4203641-64666333-1/2016

Egyeztetés kelte: Pécs, 2016.12.12

1 évig érvényes!

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Beadvány azonosító: H-1,-2,-3,-4

Tárgy jellege: Csapadékvíz elvezetése

Tárgy helyszíne:

Tárgy: Nagydorog, Mező utca, Gábor Áron lakótelep és Vasút utca csapadékvíz-elvezetésének vízjogi létesítési eng.terve.

A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában és fenntartásában lévő hálózat jellege:

Aléptípmény ☐

Földkábel ☒

Földfeletti ☐

Nincs ☐

A létesítés a Magyar Telekom Nyrt.

helyi hálózatát: érinti ☒

nem érinti ☐

körzet hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

gerinc hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

zárt célú hálózatát: érinti ☐

nem érinti ☒

A Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozat kiadásához minimum 4 pld. engedélyezési tervet a Magyar Telekom Nyrt. Passzív hálózatok ágazat, Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály Dél-nyugat-ra kell benyújtani (Cím: 7621 Pécs Jókai Mór utca 10.; levélcím: 7602 Pécs Pf. 256). A kérelmező a közműkezelői nyilatkozattal együtt 2 pld. tervet visszkap. A nyilatkozat az építéskor betartandó előírásokat, szabványokat tartalmazza.

A bemutatott beadványtervvel kapcsolatosan az egyeztető az alábbiakat közli:

A szakhatóságok felé, építési engedély kiadásához a közműkezelői nyilatkozatot kell a beadványhoz csatolni!

Ezen közműegyeztetési jegyzőkönyv NEM pótolja a Magyar Telekom Nyrt. közműkezelői nyilatkozatát!

Egyeztetés kelte: Pécs, 2016.12.12



EGYÜTT VELED

MAGYAR TELEKOM NYRT.

Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság

Dél-nyugat-magyarországi szolgáltatási központ

Gyopárosi Györgyné
a Magyar Telekom Nyrt. közműegyeztetője

Jelen közműegyeztetése jegyzőkönyvünk átvételét a közműegyeztető ügyfelünk aláírásával elismeri, és vállalja annak továbbítását megbízója felé. Egyben tudomásul veszi, hogy a közműegyeztetési jegyzőkönyv és közműkezelői nyilatkozat másolatát az egyeztetett terv egy példányával együtt archiváljuk.

GEMENC BAU TOLNA KFT.

Csöndes Éva 06306943545

egyeztetést kérő szervezet neve

egyeztető Ügyfél neve (olvashatóan) és telefonszáma

egyeztető Ügyfél aláírása

Magyar Telekom Nyrt.

Ügyfélfogadás: Hétfő-Péntek bejelentkezés alapján a 72/519-025-as telefonszámon



Nyilvántartási szám:4203641-64666466/2016

Helyszíni szolgáltatások igazgatóság
Délnyugat- magyarországi szolgáltatási Központ

JEGYZŐKÖNYV KÖZMŰEGYEZTETÉSI DÍJ ELSZÁMOLÁSÁHOZ

A megrendelő neve és címe: GEMENC BAU TOLNA KFT.
7100 Szekszárd Tinódi utca 7.
A megrendelő értesítési címe: 7100 Szekszárd Tinódi utca 7.
Bankszámlaszám/Csekkszám: 11746005-20080774-00000000
Adószáma: 11285627-2-17

A munka megnevezése:

Közműegyeztetési jegyzőkönyv ügyiratszám: 4203641-64666333/2016

Beadvány azonosító: H-1,-2,-3,-4

Tárgy jellege: Csapadékvíz elvezetése

Tárgy: Nagydorog, Mező utca, Gábor Áron lakótelep és Vasút utca csapadékvíz-elvezetésének vízjogi létesítési eng.terve.

Adatszolgáltatás időpontja: 2016.12.12

1. Adatszolgáltatások és díjai

Megnevezés	ME	Egység ár[Ft]	Menny.	Nettó díj [Ft]	ÁFA [Ft]	Bruttó díj [Ft]
Digit. 02. Összetett - közműegyeztetési alapidj	db	2000	1	2000	540	2540
Digit. 04. Összetett - keresztezések száma	db	1000	11	11000	2970	13970
Digit. 03. Összetett - megközelített nyomvonal	km	1000	0.4	400	108	508

2. Egyeztetés díja

3. Összesítés

Fizetendő összeg:	13400	3618	17020
-------------------	-------	------	-------

Alulírott vállalom, hogy csekken történő fizetés esetén a kapott csekken azonnal-, átutalás esetén pedig a számla kézhezvételét követő 8 napon belül kiegyenlítem a fizetendő összeget.

A megrendelő a rendelkezésére bocsátott adatokat harmadik fél részére át nem adhatja, valamint a tárgyi adatszolgáltatáson kívüli egyéb feladatokra nem használhatja fel. A megrendelő, vagy alvállalkozója az adatokat a Magyar Telekom Nyrt. Üzleti Titka-ként kezeli. A végzett munkájuk során tudomásukra jutott üzleti titkot az 1996. évi LVII. törvény, a személyes adatokat az 1992. évi LXIII. törvény szerint megőrzi és az abban foglaltak betartására kötelezettséget vállal, és kizárólag a szerződése teljesítése céljából feltétlenül szükséges mértékig használják fel.

Csöndes Éva
Név

Aláírás



EGYÜTT VÉLELŐ

MAGYAR TELEKOM NYRT.

Helyszíni Szolgáltatások Igazgatóság

Délnyugat-magyarországi szolgáltatási Központ

Gyopárosi Györgyné

Délnyugat- magyarországi szolgáltatási Központ

Ügyfélfogadás: Hétfő-Péntek bejelentkezés alapján a 72/519-025-as telefonszámon



2017 JAN 30.

EGYÜTT. VELED

Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság
Passzív hálózatok ágazat
Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály Dél-nyugat
Cím: 7621 Pécs, Jókai út 10. Postacím: 7601 Pécs, Pf. 256
Telefon: (72) 519-641

GEMENC BAU TOLNA KFT.

Szekszárd,

Tinódi u. 7.

7100

Ügyiratszám: 4203641-64666333-2/2016.

Ügyintéző: Tallián Tamás

Telefon: 72/519-641

E-mail cím: tallian.tamas@telekom.hu

Melléklet: 2.pld terv

KÖZMŰKEZELŐI NYILATKOZAT

Tárgy: Nagydorog Mező utca, Gábor Áron lakótelep és Vasút utca csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési terve

Tisztelt Címzett!

A tervezett témában igazgatóságunkhoz benyújtott

Nagydorog Mező utca, Gábor Áron lakótelep és Vasút utca csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési terve

megnevezésű, (198-10-16. tervszámú) terveit megkaptuk. Megállapítottuk, hogy
a tervezett létesítmény keresztezi és megközelíti a meglévő földalatti, földfeletti távközlési hálózatunkat.

A közműegyeztetési jegyzőkönyvben és az alábbiakban leírt létesítési feltételeink betartása mellett tárgyi létesítmény csatolt terv szerinti kivitelezéséhez

közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

A tervezett létesítmény kivitelezése során az alábbi előírásaink betartását kérjük:

- Távközlési létesítmény megközelítése és keresztezése esetén a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábel(ek) védelméről az MSZ 7487/2,3/1980, MSZ 151-8/2002, , MSZ 13207/2000, MSZ 17200/2-4/1999, MSZ 17200/5,7/2000, MSZ 17200-6/2002, MSZ 17200-8/2003, MSZE 17200-9/2005 sz. szabványokban, 8/2012. (I. 26.) NMHH, a 4/2015(VII.15.)NMHH rendelettel módosított 14/2013.(IX.25.) NMHH rendelet, és az elektronikhírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben foglaltak szerint kell gondoskodni.

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.

Cégjegyzékszám: Bejegyezve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán

Cg. 01-10-041928 szám alatt



- A kivitelezés csak Magyar Telekom Nyrt. szakfelügyelete mellett végezhető, melyet a kiviteli munkák megkezdése előtt 10 nappal korábban írásban kell megrendelni a Magyar Telekom Nyrt. Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság, Hálózat üzemeltetési és beruházási osztályától /cím:7621 Pécs Jókai u. 10. Telefon:72/519-640 /e-mail:schuler.tamas@telekom.hu.
- A távközlő létesítmény feletti jelölő szalagot egy új, legkevesebb 2 m hosszú, eredetivel azonos feliratozású darabbal pótolnia kell a kivitelezőnek.
- A távközlő létesítmények nyomvonalától 2-2 méteren belül csak kézi földmunka végezhető.
- Keresztezés esetén kutatóárok óvatos kézi kiásásával kell feltárni a távközlő kábel helyét.
- Párhuzamos nyomvonallevezetés esetén – amennyiben a 2 méteres közelségen belülre kerül a nyomvonal – 25 méterenként (szükség esetén sűrűbben is) kutatóárokkal kell feltárni a Magyar Telekom Nyrt.-létesítményét.
- A feltárt létesítmények munkaidőn túli őrzéséről, vagy legkevesebb 30 cm-es ideiglenes (kis szemcseméretű) talajtakarásáról a kivitelező köteles gondoskodni.
- A nyomvonal kitűzésénél a keresztezés helyét, a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő kábelek nyomvonalának töréspontjait, ill. a Magyar Telekom Nyrt. létesítményeinek helyét kell megjelölni legalább 10 méterenként feltűnő színű, a földből 50 cm-re kiálló karóval vagy egyéb geodéziai módszerrel.
- A szükséges karókat és azok leverését a kivitelezőnek kell biztosítani.
- Kutatóárok ásására nyomvonalkitűzés esetén is szükség van.
- A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonában lévő földalatti létesítmény /akna, szekrény/ fedlapját kinyitni, valamint a földalatti létesítménybe lemenni tilos! Alépítményben munkát csak a Magyar Telekom Nyrt. végezhet. A szükséges kivitelezési munkát a Magyar Telekom Nyrt. Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság Hálózat üzemeltetési és beruházási osztályán kell megrendelni!
- /cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon:72/519-750, e-mail:kajli.istvan@telekom.hu
- Munkaterület átadásra a Közműkezelői nyilatkozatot adó szervezeti egységet meg kell hívni.
- A munkálatok időtartama alatt az általunk jóváhagyott, záradékolt tervet (melynek tartalmaznia kell a tervegyeztetéskor felvett tervegyeztetési jegyzőkönyvet, az általunk kiadott közműkezelői nyilatkozatokat, valamint a lebélyegzett tervdokumentációt együtt) a munkaterületen kell tartani.
- A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni a Magyar Telekom Főügyelet 1/371-4357, és zöldszáma: 06-80/23-13-13.
- A Magyar Telekom létesítményének esetleges sérüléseinek helyreállítási költségei-szakfelügyeletről függetlenül – a kivitelezőt terhelik.
- A Magyar Telekomot érintő munkaterület létesítményeire nyíltárkos részműszaki átadás átvételi eljárást kell meghirdetni a Magyar Telekom Nyrt., Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság Hálózat üzemeltetési és beruházási osztályától /cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon:72/519-640, /e-mail:schuler.tamas@telekom.hu, mely eljárásról kell bemutatni a földalatti létesítményeink sérülés mentességét.
- A távközlési földkábel, és a csapadékvíz elvezető árkok csatornák párhuzamos egymás mellett haladása esetén minimálisan 1,0 m védőtávolság betartását kérjük.
- A távközlési oszlopok 1-1 m-es körzetében földmunka / árok és munkagödör nyitás céljából / nem végezhető.

- A távközlési földkábelek alul keresztezése estén a keresztezési pontokon földkábelünket hasított védőcsöves védelemmel kell ellátni.
- A csapadékvíz elvezető árkok csatornák nyomvonala a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú kábel (alépítmény) fölé/alá, párhuzamosan nem kerülhet, csak keresztezheti azt.
- A Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú alépítmény aknák, és szekrények oldalfalainak áttörése, a szekrények aknák belterének igénybevétele csőátvezetések céljából tilos.
- A Magyar Telekom Nyrt. aknák gallérjai felett csövek nem helyezhetők el.
- A kivitelezés során biztosítani kell az érintett kábel, illetve alépítmény nyomvonalunk feletti takaróréteg eredeti vastagságát.
- A csapadékvíz elvezető árkok csatornák nyomvonalát úgy kell kijelölni, hogy a Magyar Telekom Nyrt. tulajdonú távközlési csőbálvány, nagyelosztó szekrény, oszlop a kivitelezést ne akadályozza.
- Amennyiben a Telekom tulajdonú alépítményhálózat védőcsövei (kábelei), a tervezett árok fenéksík szintjéhez mért távolsága 0,5m-nél kisebb, akkor a csőhálózat (kábelhálózat) süllyesztése szükséges.

Amennyiben a fenti követelmények nem biztosíthatók, vagy a tervezett létesítmény beruházója meg kívánja szüntetni a földalatti, földfeletti Telekom tulajdonú létesítményeket, akkor azok áthelyezését a Magyar Telekom Nyrt. Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság, Hálózat üzemeltetési és beruházási osztályán kell megrendelni! /cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon:72/519-750, e-mail:kajli.istvan@telekom.hu

Felhívjuk a tervező és a kivitelező figyelmét arra, hogy a fent említett szabványban előírt esetekben az érintett távközlési létesítmény védelméről gondoskodni kell.

Fenti előírásokkal kapcsolatosan információt a Magyar Telekom Nyrt. Hozzáférési hálózat és szolgáltatás menedzsment igazgatóság Hálózat üzemeltetési és beruházási osztálya ad/cím:7621 Pécs, Jókai u. 10. Telefon: 72/519-641/e-mail:tallian.tamas@telekom.hu

Záradék: A közműkezelői nyilatkozat érvényessége: 2018.12.12.

Csatolt kiviteli tervtől eltérő nyomvonal, illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Pécs, 2017.01.26.

Üdvözlettel,

Kiss Róbert
osztályvezető


MAGYAR TELEKOM NYRT.
Passzív hálózatok ágazat
Hálózat üzemeltetési és beruházási osztály Dél-nyugat
7621 Pécs, Jókai M. ut. 10. sz. 10.
EGYÜTT. VELEI

TS. 198-10-16

2016.06.15.

2016/173-3

Sorszám: 1189 / 2016

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Gázhálózati Üzem Szekszárd

KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

ÉRINTETTSÉG ESETÉN CSAK A VONATKOZÓ EGYETÉRTÉSI NYILATKOZATTAL EGYÜTT ÉRVÉNYES!

Készült: Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem Szekszárdi hivatalos helyiségében

Időpont: 2016 év 12 hó 6 nap

Jelen vannak:

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. részéről:

Papp Endre

Gemenc Bau Tolna Kft. 7100 Szekszárd., Tinódi u. 7. részéről:

Csöndes Éva

Tárgy: Nagydorog, Mező u. Gábor Á. ltp. Vasút u. csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési terve.

Átadott dokumentáció: Földgázvezeték megvalósulási térkép másolata

Átvett dokumentáció : Helyszínrajz (rajzsám:H-2; H-3; H-4)

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. nyilvántartása és a bemutatott terv alapján, a tervezett építmény a tulajdonunkban vagy az üzemeltetésünkben lévő gázelosztó- és célvezeték hálózatot

☒ **ÉRINTI**

☐ **NEM ÉRINTI**

Az érintettség típusa

☒ **Gázvezeték keresztezés / megközelítés**

☐ **Gázvezeték hálózat átalakítása szükséges**

Az érintett gázelosztó- és célvezeték hálózat nyomásfokozata és biztonsági övezete a vezeték tengelyétől mérve a következő:

Középnymás 4-4 m

Érintettség esetén:

A területről megközelítési vagy keresztezési tervet kell készíteni. (203/1998 (VII.28.) Kormányrendelet 19/B §.) Az elkészült kiviteli terveket a keresztező/megközelítő építmény építtetőjének vagy megbízottjának – egyetértési nyilatkozat kiadása végett – 3 példányban az illetékes Gázhálózat-üzemeltetési területi referensnek be kell nyújtani. A benyújtás elmulasztása esetén a tervezett létesítmény kivitelezésének megkezdéséhez nem járulunk hozzá.

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes Gázhálózat-üzemeltetési területi referens

neve: **Botka László**

telefonszáma: **30-9379-663**

Cím: E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt. Gázhálózati Üzem 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 2.

Üzemirányítás telefonszáma: E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. - 80/424-242

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Szekszárdi Üzeme felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak. Az Üzem felhívja a Tisztelt Ügyfél figyelmét arra, hogy a Btk. 2012. évi C. törvény 323.§ (1) szerint: „Aki közérdekű üzem működését jelentős mértékben megzavarja, büntetett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.” (5): „Aki a bűncselekményt gondatlanságból követi el, vétség miatt három évig, különösen nagy vagy ezt meghaladó kár okozása esetén egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

A létesítményrongálás és a gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a beruházót/kivitelezőt terhelik.

A közműegyeztetési jegyzőkönyv érvényességi ideje a keltezésétől számított 1 év, ezen belül használható fel hatósági engedélyezési eljárásra! A tulajdonjogi viszonyokban, vagy a bemutatott tervben bekövetkező bármilyen jellegű változás, vagy a terv lejárt esetén, új egyeztetés szükséges!

Megjegyzés: Rajzsám: H-1 NEM ÉRINTI



Papp Endre
Nyilvántartási referens

Egyeztető



Egyeztetést kérő

Közműegyeztetés kizárólag a tervező által átadott terven szereplő nyomvonalakra érvényes! A bemutatott terven szereplő adatok helyességéért a tervező a felelős!

A jegyzőkönyvben foglaltakkal egyetértek, a jegyzőkönyv tartalmával kapcsolatban kifogást nem emelek.

Egyetértési nyilatkozat megszerzéséhez beadandó dokumentumok 3 példányban:

- Jelen egyetértési jegyzőkönyv másolata
- Nyilvántartási térképmásolat (alaprész, hossz-szelvény)
- Az érintett terület kiviteli terv részlete: keresztelési megközelítési terv (helyszínrajz M=1:500 és kereszt-szelvény M=100/100)
- Egyszerűsített műszaki leírás
- Építetű megnevezése.

Keresztelési, megközelítési tervre vonatkozó előírások:

- 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
- 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet
- MK-19 Gázelosztó-vezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Műszaki kézikönyv

Gázelosztó- és célvezeték biztonsági övezetéről, valamint a biztonsági övezetben történő munkavégzésre vonatkozó jogszabályi előírások (Kivonat a 203/1998. (XII. 19.) Kormányrendeletből):

Vhr.19/A.§

(1) A szénhidrogén- és a széndioxid-szállítóvezeték (a továbbiakban együtt: szállítóvezeték), a földgáz elosztóvezeték (a továbbiakban: elosztóvezeték), az egyéb gáz és gáztermék vezeték, valamint a bányászati létesítmény és a célvezeték, továbbá környezetük védelmére, zavartalan üzemeltetése, ellenőrzése, karbantartása, javítása és az üzemzavar-elhárítás biztosítására biztonsági szabályzatban meghatározott méretű biztonsági övezetet kell megállapítani.

(2) A biztonsági övezeten belül tilos

a) a 19/B. §-ban foglalt kivételével az építési tevékenység, továbbá bármilyen építmény elhelyezése;

b) a tűzrakás vagy anyagok égetése;

c) a külszíni szilárdásvány-bányászati tevékenység;

d) a kőolaj- és földgáz-bányászati létesítmények, a szállító- és elosztóvezeték állagát veszélyeztető maró- és tűzveszélyes anyagok kiöntése, kiszórása;

e) a robbantási tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tárolása;

g) az árasztásos öntözés, továbbá rizstelep, halastó, víztározó, zágytér létesítése;

h) szállítóvezeték esetében járművek állandó vagy ideiglenes tárolása.

(3) A bányászati létesítmények és a szállítóvezeték részét képező állomások és fáklyák biztonsági övezetének teljes terjedelmében, valamint az elosztóvezeték tengelyétől mért 2-2 méteres, a szállítóvezeték, az egyéb gáz és gáztermék vezeték és a célvezeték tengelyétől mért 5-5 méteres, továbbá az energiaellátó, a távfelügyeleti, a hírközlési és a korrózióvédelemi kábelek tengelyétől mért 1-1 méteres biztonsági övezet részben tilos

a) fák, valamint a létesítmények, vezetékek épségét veszélyeztető egyéb növények ültetése,

b) szőlő- és egyéb kordonok elhelyezése,

c) a 0,6 m-nél nagyobb mélységű talajművelés,

d) a kézzel végzett részletes feltárás és a 19/B. §-ban foglalt kivételével egyéb, a felszín megbontásával járó tevékenység (a továbbiakban: földmunka) végzése, valamint

e) a tereprendezés.

(4) A biztonsági övezetben az építési hatóság által jogerősen elrendelt bontási tevékenység elvégezhető.

(5) A biztonsági övezeten belül az üzemeltetéshez, karbantartáshoz és javításhoz, valamint az üzemeltető hozzájárulásával más tevékenység végzéséhez szükséges létesítmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhetők, tevékenységek folytathatók.

(6) Az (1) bekezdés szerinti létesítmény jelzéseinek, felszíni műtárgyainak eltávolítása, megrongálása, eltávolítása tilos. A biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat köteles betartani, továbbá nem végezhet olyan tevékenységet, amely a tilalmak és a korlátozások teljesülését veszélyeztetné.

(7) A biztonsági övezetre előírt tilalmak és korlátozások megtartását az üzemeltető vagy megbízottja köteles rendszeresen ellenőrizni, és azok megsértése esetén köteles a jogszabályban előírt állapot visszaállításáról intézkedni, amelyet a biztonsági övezettel érintett ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója tűrni köteles. A megtett intézkedéseket és azok eredményét – a szükséges hatósági intézkedések megtétele céljából haladéktalanul – köteles bejelenteni a bányakapitányságnak.

(8) A biztonsági övezet kérelmére módosítható, ha a műszaki-biztonsági feltételek lehetővé teszik.

(9) A biztonsági övezettel érintett ingatlanokra alapított vezetékjog, használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését a létesítmény használatba vétele iránti kérelem benyújtása előtt kezdeményezni kell. Azokban a jogszabályban meghatározott esetekben, amikor szolgalmi jog, vezetékjog, használati jog az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhető be, az üzemeltető a biztonsági övezetről, az előírt korlátozásokról és tilalmakról, valamint ezek megváltozásáról köteles az érintett ingatlan-tulajdonost (kezelőt, használót) az üzembe helyezés előtt, és a változást követően 30 napon belül írásban tájékoztatni.

Vhr.19/B. §

(1) Nyomvonaljellegű kőolaj- és földgáz-bányászati létesítmény, szállítóvezeték, elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték (e §-ban a továbbiakban: keresztezett létesítmény) egymást és más nyomvonalas létesítmény e létesítményeket biztonsági szabályzatban meghatározott módon és mértékben keresztelheti vagy megközelítheti.

(2) A keresztezett létesítmény kereszteléséhez, megközelítéséhez azok üzemeltetőjének egyetértése szükséges. Az üzemeltető az egyetértés megadását feltételekhez kötheti.

(3) A keresztező, megközelítő építmény építetűjének gondoskodnia kell

a) a szükséges engedélyezési és kivitelezési, valamint üzemeltetési, technológiai tervek elkészítéséről és az üzemeltetővel történő egyetértéséről,

b) a meglévő létesítményen megvalósítani szükséges átalakítások terveinek elkészítéséről, a kivitelezési költségek viseléséről és

c) a biztonsági övezet kialakítása érdekében szükséges költségek viseléséről.

(4) Az üzemeltető egyetértése iránti megkereséshez mellékelni kell a (3) bekezdés a) pontja szerinti terveket. Ha az üzemeltető a nyilatkozat megadására vonatkozó megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül nem nyilatkozik, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az építési tevékenységhez. A nyilatkozatadás elmaradásából származó károkat az üzemeltető a károkozóval egyetemlegesen felelős.

(5) Az (1) bekezdés szerinti esetben meglévő létesítménynek kell tekinteni a keresztező, megközelítő létesítmény tervezésének időszakában hatályos létesítési vagy használatbavételi engedéllyel, illetve hatályos terület-felhasználási vagy építési engedéllyel rendelkező keresztezett létesítményt.

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotótól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

(7) Az építési tevékenység kivitelezőjének gondoskodnia kell a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről, a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról, a keresztezett létesítmény feltárásáról. A kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költségeket a kivitelező köteles viselni.

(8) Ha más nyomvonalas létesítmény üzemzavarának elhárítása szükséges, az üzemzavarral érintett nyomvonalas létesítmény üzemeltetője köteles az üzemzavar-elhárítás megkezdése előtt a keresztezett létesítmény üzemeltetőjével a tervezett munkálatokról és azok helyéről egyeztetni.

(9) Közvetlen veszélyhelyzet áll fenn, ha a megrongált keresztezett létesítményből a szállított közeg kiáramlik, és a kiáramló közeg

a) robbanás- vagy tűzveszélyes, vagy

b) az egészségre, környezetre ártalmas.

2017 JAN 20



DMS10010000206631383

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Gemenc Bau Tolna Kft.

Szekszárd
Tinódi u.7.
7100

**E.ON Dél-dunántúli
Gázhálózati ZRt.**
7100 Szekszárd
keselyűsi út 2.

www.eon-hungaria.com
Ügyintéző: Botka László
Tel:
Mobil: 30/9379-663
Fax: - 74/505-790

Szekszárd, 2017.01.16.

Tárgy: Egyetértési nyilatkozat

Tisztelt Címzett!

A 1189/2016. számú közmű egyeztetési jegyzőkönyv alapján a „Nagydorog Mező u, Gábor Áron ltp. és Vasút utca csapadékvíz elvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési terve” témában benyújtott engedélyezési terveit megvizsgáltuk és az alábbi észrevételeket tesszük:

Vizsgálatra benyújtott dokumentumok: 3 példány vízjogi létesítési engedélyezési terv.

A tervezett létesítmény az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt. (továbbiakban elosztói engedélyes) üzemeltetésében lévő középnyomású gázelosztó vezeték **biztonsági övezetét érinti**. A gázelosztó vezeték biztonsági övezetének kiterjedése a vezeték nyomvonalától 4 - 4 m, ezen belül **a gépi földmunka tilalmi övezete a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méter széles sáv**.

A benyújtott engedélyezési tervdokumentáció alapján a lent felsorolt feltételek teljesítése mellett a gázelosztó vezeték **megközelítéséhez, keresztezéshez az egyetértési hozzájárulásunkat megadjuk**.

Érintett gázelosztó vezeték nyomvonalának kijelölésére vonatkozó feltételek:

- Az építési tevékenység kivitelezőjének az építési tevékenység megkezdése előtt meg kell rendelni a keresztezett, megközelített gázelosztó vezeték nyomvonalának, valamint a gépi földmunkavégzés tilalmi övezetének kijelölését az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt által minősített geodéziai tevékenységet végző vállalkozásnál.

Management:
Gelencsér Lajos
Csulak Ferenc
Haraszti Judit

székhely:
7626 Pécs,
Búza tér 8/a.
Pécsi Törvényszék Cégbírósága
Cg 02-10-060071

- A megrendelés alapján legkésőbb az építési tevékenység megkezdéséig a kitűzést az elosztói engedélyes szakági helyszínrajza alapján és szakfelügyelete mellett el kell végezni.

A kijelölés kapcsán felmerült költségek (beleértve a geodézia és szakfelügyelet költségeit is) az építési tevékenység kivitelezőjét terhelik.

A nyomvonal és a tilalmi övezet megjelölésének fenntartása az építés felelős műszaki vezetőjének a feladata.

2. A gázelosztó vezeték keresztezésének/megközelítésének kivitelezésére vonatkozó feltételek:

- Keresztezés esetén a keresztezett gázelosztó vezeték a keresztezés kivitelezésének megkezdése előtt az elosztói engedélyes üzemeltetői szakfelügyelete mellett a kivitelezőnek fel kell tárni.

A keresztezés kivitelezését csak a keresztezett gázelosztó vezeték feltárását követően lehet elkezdni!

- Megközelítés esetén a gépi földmunka tilalmi övezetén belül megközelített gázelosztó vezeték az elosztói engedélyes üzemeltetői szakfelügyelete mellett, az által meghatározott pontokon a kivitelezőnek fel kell tárni.

A megközelítés kivitelezését csak a megközelített gázelosztó vezeték feltárását követően lehet elkezdni!

A keresztezés, megközelítés kivitelezését követően a feltárt gázelosztó vezeték földdel történő betakarása csak elosztói engedélyes hozzájárulásával illetve üzemeltetői szakfelügyelete mellett végezhető!

Az építési tevékenység kivitelezőjének a keresztezett, megközelített gázelosztó vezeték nyomvonalának, valamint a gépi földmunkavégzés tilalmi övezetének kijelölését az építési tevékenység megkezdése előtt 15 nappal, a megközelített, keresztezett gázelosztó vezeték feltárásához, takarásához szükséges üzemeltetői szakfelügyelet biztosítását a keresztezés, megközelítés kivitelezésének megkezdése előtt 8 nappal,

írásban az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati ZRt.-nél kell megrendelnie.

Cím: E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Szekszárdi Üzem

Szekszárd, Keselyűsi út 2

Területgazda: Sör Gabriella

Telefon: 0630/378-2923

Üzemirányítás: +3680/424-242

Kivitelezés során kérjük az alábbiak figyelembe vételét:

- 80/2005 (X.11.) GKM rendelet IV. fejezete szerinti védőtávolságok betartandók!
- a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII-as törvény végrehajtására kiadott és az 559/2013 (XII.31.) Kormányrendelettel módosított 203/1998 (XII.19.) Kormányrendelet 19/A § szerinti tilalmak és korlátozások „a gázvezeték biztonsági övezetén belüli munkavégzésről” betartandók!
- Gépi földmunkát a gázelosztó vezeték feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni TILOS!
- A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő gázszolgáltatói tulajdonban lévő létesítményrongálásért és gázenergia-bevétel kiesésért a Beruházó és a Kivitelező egyetemlegesen erkölcsileg és anyagilag is felelős.
- Amennyiben a Beruházó és Kivitelező az előírt szakfelügyeletet nem rendeli meg, és a gázelosztó/célvezeték hálózatot megrongálja, úgy azt szándékos rongálásnak vesszük, és feljelentési jogunkkal élünk.
- A szakfelügyelet jelenlétében okozott kivitelezési károk is megtérítendők, de nem minősülnek szándékos rongálásnak.

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Szekszárdi Üzem felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen egyetértési nyilatkozat másolata valamint a kapcsolódó megközelítési/keresztezési terv képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak.


Nyilatkozunk továbbá, hogy a keresztező, megközelítő létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárásához csak abban az esetben járulunk hozzá, amennyiben jelen egyetértési nyilatkozat előírásait a kivitelezés során maradéktalanul betartották.

Nyilatkozatunk a tervdokumentáció megváltozásáig vagy a keltezésétől számított 1 évig érvényes. A csatolt tervtől eltérő nyomvonal illetve eltérő műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

- **Megjegyzés:**

- A kiviteli terveken a gázközmű által javasolt módosítások megfelelő, egyeztetett formában átvezetésre kerülnek! A vízelvezető-rendszer kialakított tervezési szintjei miatt, meglévő gázvezetékek mélységi kiváltása felmerülhet, mint technikai megoldás – ezért ezen kiváltások költsége a mindenkori beruházót terhelik. Kivitelezés előtt szükséges intézkedések:

- A kiviteli tervek egyeztetése és az egyetértési nyilatkozat kiadása után kezdhető meg a megvalósítás
- Az engedélyes terven jelezett csapadék-csatorna nyomvonalak mentén a kiviteli terv elkészítése során kérjük, hogy a közmű-egyeztetések alkalmával aktualizálják a gáz szakági nyomvonalakat!
- A gázvezeték biztonsági-övezetében csak kézi földmunka végezhető! A meglévő PE anyagú gázelosztó-hálózat érintett szakaszait előzetesen ki kell tűzni, szakaszonként kizárólag kézi földmunkával lehet feltárni. Afeltárások által pontosított fektetési mélység szintje dönti el a későbbi védelembe helyezés, ill. az esetleges kiváltás módját. A további sérülések elkerülése érdekében réteges tömörítés mellett tölthető vissza az altalaj! GÁZ jelzőszalag visszapótlása kötelező! A gázvezeték feletti jelenlegi takarást gyengíteni nem lehet. Felhívjuk továbbá a kivitelező figyelmét a terv 7-es pontja, „Közműkeresztezesek, vezetékek védelme” valamint az egyeztetési jegyzőkönyvben és az egyetértési nyilatkozatunkban leírtak maradéktalan betartására.



Ulicza Ervin

Területi üzemeltetési irányító



Botka László

Hálózat üzemeltetési TR.

Egyeztetési jegyzőkönyv

Készült: 2017. január 17.

Helyszín: 7100 Szekszárd, Tartsay u. 8.

Tárgy: Nagydorog Mező utca, Gábor Áron lakótelep és Vasút utca csapadékvíz-elvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési terve

Témaszám: 198-10-16

Tervező: Csöndes Éva
Gemenc Bau Tolna Kft.
7100 Szekszárd, Tinódi u. 7.

Egyeztető: Lepsényi János TARR Kft.

A tervező a tárgyi létesítmény nyomvonalterveit egyeztetőnek megküldte, a tervvel kapcsolatban egyeztető az alábbi észrevételeket teszi:

A tervezési területen a kábeltelevízió hálózatunk az E.ON oszlopsorán került kiépítésre, bemutatott terv a kábeltelevízió hálózatot nem érinti, a bemutatott tervvel szemben kifogásom nincs.

kmf.

"TARR" Építő, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.
7100 Szekszárd
Kadarka u. 18.

 ⑤

Gemenc Bau Tolna Kft.
7100 Szekszárd
Tinódi u. 7.

Ikt.sz.: 576/2017.....

Közműkezelői nyilatkozat

A Nagydorog Mező utca, Gábor Áron lakótelep és Vasút utca csapadékvíz-elvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési terve közös oszlopsoros hírközlési hálózatunkat nem érinti. A létesítmény kiépítéséhez közműkezelői hozzájárulásunkat megadjuk.

Szekszárd, 2017. január 17.

"TARR" Építő, Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft.
7100 Szekszárd
Kadarka u. 18. (5)

Lepsényi János
TARR Kft.

Tsz: 198-10-16.

2016 DEC 15.

2016 / 173-2

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. TERV- ÉS KÖZMŰEGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Készült: Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Szekszárd hivatalos helyiségében,
2016.12.06. napján.

Jelen vannak: Áramhálózati Üzem Szekszárd részéről: Siposné Kugli, Katalin
GEMENC BAU TOLNA Ép. Ip. Szolg. Kft. részéről: Csöndes Éva, 30/694-3545

Tárgy: **Nagydorog Mező u., Gábor Áron lakótelep és Vasút u. csapadékvíz-elvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési terve (Rajzsz:H-1,H-2, H-3, H-4)**

Az Áramhálózati Üzem Szekszárd dokumentációja alapján a bemutatott terv szerint végzendő munka tulajdonunkban levő **létesítményt ÉRINT.**

1 kV-os földkábel(ek)e)t érint.
1 kV-os; 22 kV-os légvezeték(ek)et érint.

Érintett vonal jelzőszáma:

Jelen jegyzőkönyv nem helyettesíti a közműkezelői hozzájárulást, építési engedély kiadására nem jogosít.

Hálózat átalakítási és/vagy áthelyezési igény esetén, annak a **villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény** szerinti műszaki és költség konstrukciójával, megvalósíthatóságával kapcsolatban **már előzetesen** keresse fel az illetékes áramhálózati üzemet, erre vonatkozó megállapodás nélkül a hálózatra vonatkozó tervezési tevékenység **sem folytatható.**

A kábelek a létesítésük óta megtörtént, többszörös terepátrendezés következtében a talajszint alatt a szabványostól eltérő mélységben is előfordulhatnak. A rajzokon megjelölt erősáramú földkábel nyomvonalának keresztezése vagy párhuzamos megközelítése esetén kizárólag csak kézi feltárást engedélyezünk. A kézi feltárás elmulasztása miatt okozott károk miatt (földkábel elszakítása, áramkimaradás miatti fogyasztói kárigények, áramkimaradás miatti árbevétel kiesés, bírságok, helyreállítás költségei) a jegyzőkönyv tárgyában szereplő munkában érintett Beruházó/Kivitelező teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

Erősáramú földkábel keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos szabványok előírásait kell betartani. Amennyiben az előírt távolság nem tartható, illetve ahol a kábeleket szilárd burkolat fogja takarni, ott azokat – az áramhálózati üzem képviselője által meghatározott módon – mechanikai védelemmel kell ellátni. A mechanikai védelem módját a véglegesített tervben szerepeltetni kell, költségei a Beruházót/Kivitelezőt terhelik.

Erősáramú légvezeték keresztezése és megközelítése esetén a mindenkor hatályos, vonatkozó szabványokban előírtakat illetve a 2/2013.(I.22) NGM rendeletben előírtakat kell betartani. A Beruházó/Kivitelező köteles a hálózat oszlopaitól a szabványos védőtávolságot betartani, és köteles megóvni a munkavégzés során az oszlopok állékonyágát!

Az elkészült terveket – a közműkezelői hozzájárulás végett – 3 példányban az illetékes áramhálózati üzemnek kell benyújtani, a feltárási munkákhoz szakfelügyeletet kell megrendelni – 14 nappal a munka megkezdése előtt – a közműkezelői nyilatkozatban foglaltak szerint. A tervjóváhagyásban előírt szakfelügyelet megrendelésének elmaradása esetén az üzembehelyezéshez nem fogunk hozzájárulni. Ezen előírások elmulasztása esetén a Beruházó/Kivitelező kártérítési felelősséggel tartozik az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. -nek.

Felhívjuk a Tervező/Kivitelező/Beruházó figyelmét, hogy a tervezéssel érintett területen az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. nyilvántartásában szereplő nyomvonalrajzokon jelölteken túlmenően más, nem az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. tulajdonában levő kábelek is előfordulhatnak.

A tervezési és kivitelezési munkával érintett területre illetékes hálózatrész üzemeltető:

Schmidt János, Cím: 2400 Dunaújváros Verebély utca 21, Tel.: +36 30 3783 899, Fax.: +36 25 550861, E-mail: janos.schmidt@eon-hungaria.com

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Szekszárd felhívja a Tervező figyelmét arra, hogy jelen terv és közműegyeztetési jegyzőkönyv másolata képezze részét a tervdokumentációnak. A Zrt. átépített, üzemén kívül helyezett kábelvezetékei a földben maradnak. A közműegyeztetés érvényessége 1 év, amelynek lejártá után újabb egyeztetés szükséges.

Megjegyzés:

.....
aláírás

Csőndes Éva

GEMENC BAU TOLNA Ép. Ip. Szolg. Kft.

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Áramhálózati Üzem Szekszárd
KÖZMŰEGYEZTETÉS: 1 évig érvényes

.....
aláírás

Siposné Kugli, Katalin

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
Áramhálózati Üzem Szekszárd

2017 JAN 30.



E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság - 7626 Pécs, Búza tér 8/a.

Gemenc Bau Tolna Kft.

Szekszárd
Tinódi u 7.sz.
7044

**E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt.**

7626 Pécs
Búza tér 8/a.
www.eon-hungaria.com
Schmidt János
T: (+36)-30/378-3899
F: (+36)-25/550-861
janos.schmidt@eon-hungaria.com



Szekszárd, 2017.01.25.

Tárgy: Közműkezelői és tulajdonosi hozzájárulás.

Tisztelt Cím!

A „Nagydorog Mező u, Gábor Áron Lakótelep és Vasút u csapadékvízvezetésének vízjogi létesítési engedélyezési terve” tervdokumentációhoz, a 4111 EDE J 1058 /2016. számú Terv- és Közműegyeztetési jegyzőkönyv, valamint H-1,H-2,H-3,H-4,H-5 bemutatott rajz alapján Társaságunk a közműkezelői,és tulajdonosi hozzájárulását megadja.

Az érintett területen lévő közcélú villamos hálózatunk változatlanul hagyása mellett megadjuk hozzájárulásunkat azzal, hogy a közcélú villamos hálózatunk esetleges áthelyezésére, kiváltására csak - a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és annak végrehajtására kiadott 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet alapján - külön engedélyezési eljárás során, valamint külön hozzájárulásunk alapján, az építető teljes költségviselése mellett kerülhet sor.

A tárgyi munka Társaságunk kezelésében lévő a Nagydorog u Mező u Gábor Áron Lakótelep és Vasút u 0,4 kV légvezetékes, valamint a Paks-Hőgyész gv 22 kV-os légvezetékes hálózat t biztonsági övezetét érinti

Management:
Gelencsér Lajos
Csulak Ferenc
Harszti Judit

székhely:
7626 Pécs,
Búza tér 8/a.
Pécsi Törvényszéki Cégbírósága
Cg 02-10-060025

Kérjük a hálózat vezetőkeitől a szabványos védőtávolságot betartani. A megközelítéseknel kérjük a 2/2013 (I.22.) NGM a villamosmű biztonsági övezetéről szóló rendeletének maradéktalan betartását.

A 2/2013.(I. 22.) NGM rendelet szerint:

6.§ (1) Föld feletti vezeték - ideértve a tartószerkezeten elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is - biztonsági övezete a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és a nyomvonalra merőlegesen mért függőleges síkig terjed:

1-35kV névleges feszültség között 5m, de a vezeték azon szakaszán, amely belterületre és fokozott biztonságra vonatkozó előírásoknak megtartásával létesült 2,5m.

1000V alatti névleges feszültségű, kisfeszültségű föld feletti csupaszvezeték esetén 1 m, szigetelt vezeték esetén 0,5 m.

Falra szerelt nagy- és kisfeszültségű szigetelt vezeték körül 0,5 m.

A 2/2013.(I. 22.) NGM rendelet szerint:

Szabadvezeték biztonsági övezetében TILOS:

- a munkavégzés a feszültség alatt álló vezetőtől bármely irányban mért 3 m-es távolságban (szerszámmal és építési anyaggal sem lehet ezen távolságon belül kerülni)
- önálló tartószerkezet, daru, állványzat létesítése
- föld depónia létesítése
- nem éghető anyagok 2 métert meghaladó tárolása (építőanyag), amelynél a mértékadó magasság a depónia- ember-mozgástér együttes mérete

Kivitelezési munka során a légvezetékek vezetőit 3m-en belül sem géppel, sem egyéb segédeszközzel, nem közelíthetik meg. Amennyiben ezt tartani nem tudják, akkor az adott vezetékek feszültségmentesítését kell kérni.

Munkaterület és műszaki átadásra 8 nappal előtte az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Szekszárdi Üzem területileg illetékes területgazdáját meg kell hívni.

A közműkezelői hozzájárulás érvényessége a tárgyi témában végzett Terv- és közműegyeztetési jegyzőkönyv érvényességéig terjed, másolata a kiviteli terv mellékletét képezi.

A fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk a kivitelezési munkákhoz.

Kérjük fentiek szíves elfogadását!

Üdvözlettel:

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
10
Kincses Endre
Üzemvezető

Lieszkovszky Viktor
Kiemelt területi üzemeltetési
irányító

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.



Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Tolna megyei ig.
7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 1.
Telefon: +36-74-819-500, Fax: +36-74-819-509
Web: www.kozut.hu, E-mail: info@tolna.kozut.hu

2017 APR 19.

Iktatószám: TOL-240/4/2017
Tárgy: Nagydorog csapadékvíz elvezetés
Előadó: Juhász János
Hivatk. sz.:

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

Nagydorog Nagyközség Önkormányzata (7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca 81.) - továbbiakban, mint jogosult - részére a közútkezelői hozzájárulást a következő feltételekkel adjuk meg:

Tervező(k):

Gemenc Bau Tolna Kft. (7100 Szekszárd, Tinódi utca 7.)

Tervszám(ok): 198-10-16

1. Az adott munkával / tevékenységgel kapcsolatos alapadatok:

- 1.1. Megnevezés: Nagydorog nagyközség területén a 6232. sz. Paks-Nagydorog-Sárszentlőrinc összekötőtűt 16+850 - 18+350 km közötti szakaszán (ami Lőrinci utcában és annak folytatásában lakott területen kívül van). A csapadékvíz elvezetési munkák során a tervek szerinti árok- és padka rendezés, telekbejárók átépítése történik. A tervezett munkákkal kapcsolatban a közút alatt meglevő átereszek szükséges tisztításaa Jogosult feladatát képezi.
- 1.2. A közút területén végzendő építési munkákhoz, annak tervezett megkezdését megelőzően legalább 10 nappal munkavégzési engedélyt kell kérni az alábbi szervezeti egységünktől: Tolna megyei ig. 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 1., tel:+36-74-819-500, fax:+36-74-819-509. Ennek hiányában ideiglenes forgalomkorlátozás bevezetése és az építési munka megkezdése tilos!
- 1.3. A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. tv. végrehajtására kiadott 30/1988. MT rendelet 27. § (3) bekezdés a) pontja alapján az országos közutat érintő tevékenység kizárólag Társaságunk Paksi mérnökség (7030 Paks, Nyárfá u. 1.), tel.; fax: szervezeti egységének szakfelügyelete mellett történhet. A szakfelügyeletet térítési díj ellenében végzi Társaságunk, a szakfelügyeleti díj mértéke: 12.000 Ft/alkalom+ÁFA, melynek összege 3 alkalom esetén $3 * 12.000 \text{ Ft} = 36.000 \text{ Ft} + \text{ÁFA} = 45.720 \text{ Ft}$.
- 1.4. A megállapított díj(ak)at a munkavégzési engedély kiadását megelőzően kell Társaságunk számára befizetni.
- 1.5. A díjbefizetést Társaságunk MKB Banknál vezetett 10300002-10460102-49020027 számú számlájára kell teljesíteni átutalással a közlemény rovatban feltüntetve jelen hozzájárulás számát (160000010706 / TOL-240/4/2017) és a befizetés jogcímét.

2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek:

- 2.1. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek:
 - 2.1.1. A tervezett közmű geometriai kialakítását, keresztmetszeti és hossz-szelvényi elrendezését az Igazgatóságunk jóváhagyó bélyegzőjével záradékolt tervek, valamint ezen hozzájárulásban foglalt egyéb előírások szerint kell kialakítani.
- 2.2. A munkaterület / igénybevett terület helyreállítására, tisztítására vonatkozó feltételek:
 - 2.2.1. A munkálatok befejezése után az igénybevett közúti területet - adott esetben beleértve a csapadékvíz elvezető árkot is -, továbbá az egyéb érintett területeket (zöldsávot, járdát, stb.) annak tulajdonosa, illetve kezelője eltérő rendelkezése hiányában - eredeti állapotának megfelelően helyre kell állítani.
- 2.3. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:
 - 2.3.1. A tervdokumentáció építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási munkarészt nem tartalmaz, ezért azt pótlólag tervezni szükséges és a kivitelezés megkezdése előtt 15 nappal Igazgatóságunkhoz közútkezelői hozzájárulás megadása céljából 3 pld-ban be kell nyújtani. Jóváhagyott forgalomkorlátozási terv nélkül az országos közutat érintő kivitelezési munka nem végezhető!

2.4. Egyéb feltételek:

- 2.4.1. A jelen hozzájárulás alapján elhelyezett létesítmény(ek) fenntartásáról és mindenkor tiisztántartásáról a közút állagának sérelme nélkül, a forgalom zavartalanságának biztosítása mellett a jogosultnak kell gondoskodnia. Az út területén elhelyezett közmű tulajdonosa/kezelője az út átépítése, felújítása esetén a közmű áthelyezését vagy védelembe helyezését csak a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével, a meglévő műszaki állapot magtartásának mértékéig kérheti, egyéb igényt a közút kezelőjével szemben nem támaszthat.
- 2.4.2. A közutakat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad. A közúton a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról (különös tekintettel a csapadékvíz- elvezető rendszer folyamatos működőképességére is), a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag (kő, fa, stb.) eltakarításáról építtetőnek folyamatosan gondoskodnia kell.
- 2.4.3. Építtetőnek az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön meg kell szereznie.
- 2.4.4. Amennyiben a közutat érintően az átépítés egyéb közművek kiváltását, védelembe helyezését teszi szükségessé, akkor ahhoz közútkezelői hozzájárulásunkat szintén meg kell kérni.

3. Vegyes rendelkezések:

- 3.1. Jelen közútkezelői hozzájárulásunkat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. §-a alapján adtuk ki.
- 3.2. A közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek vitatása esetén azok megváltoztatását a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatalának Közlekedési és Fogyasztióvédelmi Főosztálya Ütügyi Osztályához benyújtandó felülvizsgálati kérelemmel lehet kezdeményezni. (Részletes információ: www.kormanyhivatal.hu)
- 3.3. Jelen közútkezelői hozzájárulás a kiadásának napjától számított 2 évig érvényes. Amennyiben ez időn belül a kivitelezést nem kezdik meg, akkor közútkezelői hozzájárulásunkat ismételten meg kell kérni.
- 3.4. Jelen közútkezelői hozzájárulásban foglaltak maradéktalan betartásáért a jogosult egyetemlegesen felelős!
- 3.5. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy a téli útüzemeltetési időszakban - november 10. és március 15. között az országos közutat érintő kivitelezési munkát végezni tilos!
- 3.6. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Nagydorog település 855, 867 és 091 hrsz. ingatlanok (közút) vonatkozásában a jelen közútkezelői hozzájárulásban meghatározott feltételek betartása mellett a beruházás megvalósításához külön tulajdonosi hozzájárulást is be kell szerezni a Magyar Közút NZrt. Vagyongazdálkodási Osztályától (1024 Budapest, Fényes E. u. 7-13.). A tulajdonosi hozzájárulás megszerzését kérelem benyújtásával kell indítani, melyhez csatolni kell nyomtatott formában az érintett ingatlanok tulajdoni lapját, műszaki leírást, valamint a tervező által aláírt terület kimutatást! Tulajdonosi hozzájárulás hiányában a kivitelezés nem kezdhető meg! Munkavégzési engedély megszerzéséhez a tulajdonosi hozzájárulást is be kell mutatni!

Szekszárd, 2017. április 18.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Teljes Megyei Irányítóság

7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 1.

1722


Guld István

Megyei forgalomtechnikai és kezelői ov


Frazon Ferenc

Megyei üzemeltetési és fenntartási ov

Kapják:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Nagydorog Nagyközség Önkormányzata | 4. Vagyongazdálkodási osztály |
| 2. Gemenc Bau Tolna Kft. | 5. Irattár |
| 3. Paksi mérnökség | |

Paksi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Paks 7031 Paks, Szertháromság tér 6. Pf. 36

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/624/2017

2017.01.10

NAGYDOROG

Szektor : 16

Külterület 091 helyrajzi szám

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok	terület	kat.t.jöv.	alosztály	adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	ha m2	k.fill.	ter	kat.jöv
			ha m2	k.fill

. Kivett országos közút

II.RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

jogcím: eredeti felvétel

jogállás: tulajdonos

név: MAGYAR ÁLLAM

cím: -

5. hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 32344/2005.04.18

jogcím: kezelői jog változás

jogállás: vagyonkezelő

név: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT

cím: 1024 BUDAPEST Lövőház utca 39.

törzsszám: 15329358

III.RÉSZ

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 32735/2016.04.22

eredeti határozat: 37418/1998.10.27

Földmérési jelek elhelyezését biztosító használati jog

bejegyezve a III/1. sorszám alatti bejegyzés ranghelyén, jogutódlás jogcímén, 344217 sz.

IV.alappont.

jogosult:

név: TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

cím : 7100 SZEKSZÁRD August Imre utca 7

TULAJDONI LAP VÉGE

Paksi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Paks 7031 Paks, Szentháromság tér 6. Pf. 36

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/643/2017

2017.01.10

NAGYDOROG

Szektor : 53

Belterület 1010 helyrajzi szám

7044 NAGYDOROG Gábor Áron telep 1010 HRSZ. "felülvizsgálat alatt"

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatak	terület	kat.t.jöv.	alosztály	adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	ha m2	k.fill.	ter. kat.jöv ha m2 k.fill

Kivett közterület	0	615	0.00	
-------------------	---	-----	------	--

II.RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 32102/1991

jogcím: 1990. évi LKV. tv. 107. §

jogállás: tulajdonos

név: NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7044 NAGYDOROG Kossuth utca 81

törzsszám: 15414870

III.RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Paksi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Paks 7031 Paks, Szentháromság tér 6. Pf. 36

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/641/2017

2017.01.10

NAGYDOROG

Szektor : 53

Belterület 1028 helyrajzi szám

7044 NAGYDOROG Gábor Áron telep 1028 HRSZ. "Felsővizsgálat alatt"

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatai	terület	kat.t.jöv.	alosztály	adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	ha m2	k.fill.	ter	kat.jöv
			ha m2	k.fill

Kivett közterület

0 767 0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 32102/1991

jogcím: 1990. évi LKV. tv. 107. §

jogállás: tulajdonos

név: NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7044 NAGYDOROG Kossuth utca 81

törzsszám: 15414870

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34418/2011.08.26

Vezetékjog

8 m2 területre.

jogosult:

név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT törzsszám: 10732614

cím : 7626 PÉCS Búza tér 8/A

TULAJDONILAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Paksi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Paks 7031 Paks, Szentháromság tér 6. Pf. 36

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/634/2017

2017.01.10

NAGYDOROG

Szektor : 53

Belterület 828/1 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatai	terület	kat.t.jöv.	alosztály	adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	ha m2	k.fill.	ter.	kat.jöv
	min.o		ha m2	k.fill

. Kivett közút

0

1207

0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 32102/1991

jogcím: 1990. évi LKV. tv. 107. §

jogállás: tulajdonos

név: NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7044 NAGYDOROG Kossuth utca 91

törzsszám: 15414870

III. RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Paksi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Paks 7031 Paks, Szentháromság tér 6. Pf. 36

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/633/2017

2017.01.10

NAGYDOROG

Szektor : 53

Belterület 854 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill	alosztály adatok ter. kat.jöv ha m2 k.fill
--	-------	------------------	----------------------	--

. Kivett járda

0

1480

0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 32102/1991

jogcím: 1990. évi LKV. tv. 107. §

jogállás: tulajdonos

név: NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7044 NAGYDOROG Kossuth utca 81

törzsszám: 15414870

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 31474/2005.03.11

Vezetékjog

45 m2 területre.

jogosult:

név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

cím : 7626 Pécs Rákóczi út 73/B

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Paksi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Paks 7031 Paks, Szertháromság tér 6. Pf. 36

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/625/2017

2017.01.10

NAGYDOROG

Szektor : 16

Belterület 855 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok	terület	kat.t.jöv.	alosztály	adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	ha m2	k.fill.	ter	kat.jöv
			ha m2	k.fill
. Kivett országos közút	0	5341	0.00	

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

jogcím: eredeti felvétel
jogállás: tulajdonos
név: MAGYAR ÁLLAM
cím: -

6. hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 32344/2005.04.18
jogcím: kezelői jog változás
jogállás: vagyonkezelő
név: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT
cím: 1024 BUDAPEST Lövőház utca 39.
törzsszám: 15329358

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 31474/2005.03.11

Vezetékjog
117 m2 területre.
jogosult:
név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
cím : 7626 PÉCS Rákóczi út 73/B

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Paksi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Paks 7031 Paks, Szentháromság tér 6. Pf. 36

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/626/2017

2017.01.10

NAGYDOROG

Szektor : 53

Belterület 856 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok	terület	kat.t.jöv.	alosztály	adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	ha m2	k.fill.	ter	kat.jöv
			ha m2	k.fill

. Kivett járda

II. RÉSZ

1675 0.00

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 32102/1991

jogcím: 1990. évi LKV. tv. 107. §

jogállás: tulajdonos

név: NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7044 NAGYDOROG Kossuth utca 81

törzsszám: 15414870

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 31474/2005.03.11

Vezetékjog

48 m2 területre.

jogosult:

név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

cím : 7626 PÉCS Rákóczi út 73/B

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Paksi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Paks 7031 Paks, Szentháromság tér 6. Pf. 36

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/637/2017

2017.01.10

NAGYDOROG

Szektor : 16

Belterület 867 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok
művelési ág/kivett megnevezés/

min.o

terület kat.t.jöv. alosztály adatok
ha m2 k.fill. ter. kat.jöv.
ha m2 k.fill.

. Kivett országos közút

0

4883

0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

jogcím: eredeti felvétel

jogállás: tulajdonos

név: MAGYAR ÁLLAM

cím: -

5. hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 32344/2005.04.18

jogcím: kezelői jog változás

jogállás: vagyonkezelő

név: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT

cím: 1024 BUDAPEST Lövőház utca 39.

törzsszám: 15329358

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 33903/1998.05.11

Szolgalmi jog

56. m2.-re 20 kv-os elektromos vezetékre vonatkozó szolgalmi jog.

jogosult:

név: DÉLDUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RT. SZEKSZÁRD

cím : 7100 SZEKSZÁRD

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 32382/2011.05.02

Vezetékjog

83 m2 területre.

jogosult:

név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT törzsszám: 10732614

cím : 7626 Pécs Búza tér 8/A

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 34418/2011.08.26

Vezetékjog

216 m2 területre.

jogosult:

név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT törzsszám: 10732614

cím : 7626 Pécs Búza tér 8/A

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Paksi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Paks 7031 Paks, Szentháromság tér 6. Pf. 36

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/639/2017

2017.01.10

NAGYDOROG

Szektor : 53

Belterület 868 helyrajzi szám

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatok	terület	kat.t.jöv.	alosztály	adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	ha m2	k.fill.	ter	kat.jöv
			ha m2	k.fill

. Kivett járda

0

1534

0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 32102/1991

jogcím: 1990. évi LKV. tv. 107. §

jogállás: tulajdonos

név: NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7044 NAGYDOROG Kossuth utca 81

törzsszám: 15414870

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34418/2011.08.26

Vezetékjog

2 m2 területre.

jogosult:

név: E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZRT törzsszám: 10732614

cím : 7626 PÉCS Búza tér 8/A

TULAJDONILAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Paksi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Paks 7031 Paks, Szentháromság tér 6. Pf. 36

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/640/2017

2017.01.10

NAGYDOROG

Szektor : 53

Belterület 898 helyrajzi szám

7044 NAGYDOROG Gábor Áron telep 898 HRSZ. "felülvizsgálat alatt"

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatai	terület	kat.t.jöv.	alouztály adatai
művelési ág/kivett megnevezés/	ha m2	k.fill	ter. kat.jöv ha m2 k.fill
Kivett közterület	0	795	0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 32102/1991

jogcím: 1990. évi LKV. tv. 107. §

jogállás: tulajdonos

név: NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7044 NAGYDOROG Kossuth utca 81

törzsszám: 15414870

III. RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Paksi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Paks 7031 Paks, Szentháromság tér 6. Pf. 36

Oldal: 1/1

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/642/2017

2017.01.10

NAGYDOROG

Szektor : 53

Belterület 983 helyrajzi szám

7044 NAGYDOROG Gábor Áron telep 983 HRSZ. "felülvizsgálat alatt"

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:

alrészlet adatai	terület	kat.t.jöv.	alosztály	adatok
művelési ág/kivett megnevezés/	ha m2	k.fill.	ter	kat.jöv
			ha m2	k.fill

. Kivett közterület

0

2008

0.00

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1

bejegyző határozat, érkezési idő: 32102/1991

jogcím: 1990. évi LKV. tv. 107. §

jogállás: tulajdonos

név: NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

cím: 7044 NAGYDOROG Kossuth utca 81

törzsszám: 15414870

III. RÉSZ

NEM TARTALMAZ BEJEGYZÉST

TULAJDONI LAP VÉGE

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap